

Акт

Обследования технического состояния вентиляционных каналов и шахт

г. Москва

« 19 » 04 2023 г.

Мы, нижеподписавшиеся, нач. участка №2 ГБУ «Жилищник района Якиманка»
Зюзина О.В., чистильщики Володин К.Н.

Произвели обследование технического состояния вентиляционных каналов с
обходом квартир по адресу: Донская улица, дом 4, строение 2
с целью определения работоспособности системы вентиляции в соответствии со
СНиП.

Вентиляционные каналы проверялись на исправность, проходимость и наличие тяги.

Пригодность	Выявленные нарушения
да	нет

На основании норматива г. Москвы по эксплуатации системы вентиляции жилых зданий ЖНМ-2004/02, утвержденного и введенного в действие постановления Правительства Москвы от 02.11.2004 №758-ПП (ред. от 30.01.2013 г.) «Об утверждении нормативов по эксплуатации жилищного фонда».

Работы по техническому обслуживанию и ремонту систем вентиляции осуществляются по плану-графику и обязательны для выполнения в режиме повторяемых годовых циклов.

-плановые и внеплановые осмотры (с одновременным устранением мелких неисправностей и выявлением фактов самовольного переустройства вентиляционных каналов/коробов).



Зюзина О.В.

нач. участка № 2 ГБУ «Жилищник района Якиманка»

Володин К.Н.

чистильщик