

## Акт

### Обследования технического состояния вентиляционных каналов и шахт

г. Москва

« 12 » 04 2023 г.

Мы, нижеподписавшиеся, нач. участка №1 ГБУ «Жилищник района Якиманка»  
Атаев А.А., чистильщики Володин К.Н.

Произвели обследование технического состояния вентиляционных каналов с  
обходом квартир по адресу: улица Большая Якиманка, дом 54  
с целью определения работоспособности системы вентиляции в соответствии со  
СНиП.

Вентиляционные каналы проверялись на исправность, проходимость и наличие тяги.

Пригодность	Выявленные нарушения
да	нет

*На основании норматива г. Москвы по эксплуатации системы вентиляции жилых зданий ЖНМ-2004/02, утвержденного и введенного в действие постановления Правительства Москвы от 02.11.2004 №758-ПП (ред. от 30.01.2013 г.) «Об утверждении нормативов по эксплуатации жилищного фонда».*

Работы по техническому обслуживанию и ремонту систем вентиляции осуществляются по плану-графику и обязательны для выполнения в режиме повторяемых годовых циклов.

-плановые и внеплановые осмотры (с одновременным устранением мелких неисправностей и выявлением фактов самовольного переустройства вентиляционных каналов/коробов).



Атаев А.А.

нач. участка №1 ГБУ «Жилищник района Якиманка»

Володин К.Н.

чистильщик